CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
162412340302

检 测 报 告

报 告 编 号 EDD63L000238Cc 第 1 页 共 5 页

委 托 单 位 贵州轮胎股份有限公司（扎佐厂区）

受 检 单 位 贵州轮胎股份有限公司（扎佐厂区）

受检单位地址 修文县扎佐镇

项 目 名 称 2019 年 2 季度自检

样 品 类 型 锅炉废气

检 测 类 别 委托检测

贵州省华测检测技术有限公司

No. 46777985

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

贵州省华测检测技术有限公司

联系地址：贵阳经济技术开发区开发大道 126 号标准厂房 3 栋 5 楼

邮政编码：550009

检测委托受理电话：0851-88171700

报告质量投诉电话：0851-88171925

传真：0851-88171770

编 制：

审 核：

检 测 日 期：2019.04.30~2019.05.06

签 发：

签发人姓名：张有迪

签 发 日 期：2019.5.22

检 测 结 果

样品信息

检测类别	检测点位置	采样日期	采样人	样品状态
锅炉废气	锅炉废气排放进口	2019.04.30	王鸿、陈乔明、张松、马瑞龙	滤筒
	锅炉废气排放口			

检测结果

表 1 锅炉废气

检测点位置	检测项目		结 果（2019.04.30）	排气筒高度 m	锅炉功率 t/h	燃料
锅炉废气排放进口	氮氧化物	排放浓度 mg/m^3	77.6	60	63	煤
		排放速率 kg/h	6.4			
	二氧化硫	排放浓度 mg/m^3	4.66×10^3			
		排放速率 kg/h	3.8×10^2			
	烟尘	排放浓度 mg/m^3	2.42×10^4			
		排放速率 kg/h	2.0×10^3			
	烟气参数（烟气温度）	℃	146.6			
	烟气参数（烟气流速）	m/s	8.6			
	烟气参数（标干流量）	m^3/h	74994			

检 测 结 果

表 2 锅炉废气

检测点位置	检测项目		结 果（2019.04.30）	中华人民共和国国家标准 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 表 1 燃煤锅炉	排气筒高度 m	锅炉功率 t/h	燃料
锅炉废气排放口	氮氧化物	排放浓度 mg/m^3	57	400	60	63	煤
		排放速率 kg/h	3.7	---			
	二氧化硫	排放浓度 mg/m^3	211	550			
		排放速率 kg/h	14	---			
	烟尘	排放浓度 mg/m^3	10.7	80			
		排放速率 kg/h	0.69	---			
	烟气参数（烟气温度）	℃	43	---			
	烟气参数（烟气流速）	m/s	2.0	---			
	烟气参数（标干流量）	m^3/h	58211	---			

注：“---”表示 GB 13271-2014 限值标准中未对该项目作限制。

检 测 结 果

表 2 测试方法及检出限、仪器设备

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称及型号	方法检出限
锅炉废气	烟尘	锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991	电子天平 SQP（TTE20152795）	2.5（mg/m^3）
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	智能烟尘烟气测试仪 3012H（08 代）新（TTE20170880）	3（mg/m^3）
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	智能烟尘烟气测试仪 3012H（08 代）新（TTE20170880）	3（mg/m^3）
	烟气参数（烟气温度）	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260（TTE20190827）智能烟尘烟气分析仪 EM-3088（TTE20174922）	/（℃）
	烟气参数（烟气流速）	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260（TTE20190827）智能烟尘烟气分析仪 EM-3088（TTE20174922）	/（m/s）
	烟气参数（标干流量）	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260（TTE20190827）智能烟尘烟气分析仪 EM-3088（TTE20174922）	/（m^3/h）

报告结束